



Steinmann CH-9230 FLAMIL (SWITZERLAND)		
Baujahr 1985	Fabriknummer 4059	Behälter Schlangen
Konstruktionsüberdruck	in bar	
zul. Betriebsüberdruck	in bar	3,2/- 16
Inhalt/Volumen	in l	1300 23
zul. Betriebstemp.	in °C	200 200
min. Auslegungstemp.	in °C	-30 -30
Medium		

Betr. 180.10.640
 Z.Nr. 180.01.85.9.0.169
 ABNAHME SVDB
 FABR. NR. 4059 - 4064 + 4067 - 4069
 ZUL. BETRIEBSÜBERDRUCK 3,2 / - 1 bar
 KONSTRUKTIONSÜBERDRUCK
 PRÜFÜBERDRUCK 4,2 bar
 ZUL. BETRIEBSTEMP. - 30° C bis + 200 °C
 SCHWEISSVERFAHREN E
 SCHWEISSSATZ CN 18/16 H - A oder FOX ASN 5, FOX A 9 H
 SCHWEISSFAKTOR 0,85
 INHALT 1300 l / 23 l
 PRÜFFUßANG P 4 / U 3
 BEHÄLTERTREUHEIT ca. 780 kg
 alle Stelleninnenkanten abrunden R = 2 mm
 Fabr.Nr. 4059 - 4064 = Pos.Nr. R 4181, R 1281, R 4381, R 2081, R 1081, R 3281
 Fabr.Nr. 4067 - 4069 = Pos.Nr. F 30-82, F 40-82, F 44-82

Änderungen:		Erstellt durch:	
Dazu gehör. Zeichnungen:		Erstellt:	
Medstab	Gezeichnet S.12.84		
11/0	Geprüft		
11/25	Gesehen		
11/20			
Messgefäß 1000 l		DRB-912'472	
Steinmann CH-9230 FLAMIL			