Ordnungsprüfung, Technische Prüfung

Takeda GmbH

Herr Weidenfelder Byk-Gulden-Str. 2 78467 Konstanz

Standort: Lager Nr. 4 / Tank 35 Takeda GmbH

Robert-Bosch-Str. 8 78224 Singen (Hohentwiel) Bei Rückfragen: Abteilung Dampf und Drucktechnik Telefon: 0751 3695-0 Telefax: 0751 3695-44 E-Mail: is-dd1-rav@tuev-sued.de

TÜV Equipment: 1855232 Passwort Netinform:

Inventar-Nr.: Gefährdungsstufe: maßgebl. WGK: Volumen: Rohrleitung [o/u]: Baujahr: Einbauort: Fabriknummer: Medium:

В 11.100 m³ 11 2000 Oberirdisch im Gebäude 7014 MIBK

KOST.111250

1

Besch.Ident-Nr.: Gehört zur Anlage: 1855232-609-STA-20150907 1672251

Die Prüfung konnte mängelfrei abgeschlossen werden.

Bemerkung:

Prüfergebnis: siehe Prüfbescheinigung für das gesamte Lager, EQ 1672251. Der Tank wurde stillgelegt. Die entsprechende Kennzeichung am Tank sowie am Füllstutzen wurde vorgenommen.

Die Aufsichtsbehörde (WHG) erhält eine Kopie dieser Bescheinigung.

Tag der Prüfung: 07.09.2015

Anlage: Objektdatenblatt

Anerkannte VAwS-Sachverständigenorganisation Equipmentnr.: 1855232 Material: 609-STA Datum: 07.09.2015 - Seite 1 von 2 -

Telefon: 0751 3695-0 Telefax: 0751 3695-44 www.tuev-sued.de/is

Sachverständige(r) Marion Watzlawik

TÜV®





Ordnungsprüfung, Technische Prüfung

Takeda GmbH

Herr Weidenfelder Byk-Gulden-Str. 2 78467 Konstanz

Standort: Lager Nr. 4 / Tank 32 Takeda GmbH

Robert-Bosch-Str. 8 78224 Singen (Hohentwiel) Bei Rückfragen: Abteilung Dampf und Drucktechnik Telefon: 0751 3695-0 Telefax: 0751 3695-44 E-Mail: is-dd1-rav@tuev-sued.de

TÜV Equipment: 1855227 Passwort Netinform: wtr06vgk

Inventar-Nr.: Gefährdungsstufe: maßgebl. WGK: Volumen: Rohrleitung [o/u]: Baujahr: Einbauort: Fabriknummer: Medium:

B 1 11,100 m³ 1 / 2000 Oberirdisch im Gebäude 7011 MIBK

KOST.111250

Besch.ldent-Nr.: Gehört zur Anlage: 1855227-609-STA-20150907 1672251

Die Prüfung konnte mängelfrei abgeschlossen werden.

Bemerkung:

Prüfergebnis: siehe Prüfbescheinigung für das gesamte Lager, EQ 1672251. Der Tank wurde stillgelegt. Die entsprechende Kennzeichung am Tank sowie am Füllstutzen wurde vorgenommen.

Die Aufsichtsbehörde (WHG) erhält eine Kopie dieser Bescheinigung.

Tag der Prüfung: 07.09.2015

Anlage: Objektdatenblatt



Anerkannte VAwS-Sachverständigenorganisation Equipmentnr.: 1855227 Material: 609-STA Datum: 07.09.2015 - Seite 1 von 2 - Telefon: 0751 3695-0 Telefax: 0751 3695-44

www.tuev-sued.de/is

Sachverständige(r) Marion Watzlawik

TÜV®



Ordnungsprüfung, Technische Prüfung

Takeda GmbH

Herr Weidenfelder Byk-Gulden-Str. 2 78467 Konstanz

Standort: Lager Nr. 4 / Tank 33 Takeda GmbH

Robert-Bosch-Str. 8 78224 Singen (Hohentwiel) Bei Rückfragen: Abteilung Dampf und Drucktechnik Telefon: 0751 3695-0 Telefax: 0751 3695-44 E-Mail: is-dd1-rav@tuev-sued.de

TÜV Equipment: 1855229 Passwort Netinform: c4fru03l

Inventar-Nr.: Gefährdungsstufe: maßgebl. WGK: Volumen: Rohrleitung [o/u]: Baujahr: Einbauort: Fabriknummer: Medium:

B 1 11,100 m³ 1 / 2000 Oberirdisch im Gebäude 7012 MIBK

KOST.111250

Besch.ldent-Nr.: Gehört zur Anlage: 1855229-609-STA-20150907 1672251

Die Prüfung konnte mängelfrei abgeschlossen werden.

Bemerkung:

Prüfergebnis: siehe Prüfbescheinigung für das gesamte Lager, EQ 1672251. Der Tank wurde stillgelegt. Die entsprechende Kennzeichung am Tank sowie am Füllstutzen wurde vorgenommen.

Die Aufsichtsbehörde (WHG) erhält eine Kopie dieser Bescheinigung.

Tag der Prüfung: 07.09.2015

Anlage: Objektdatenblatt



Anerkannte VAwS-Sachverständigenorganisation Equipmentnr.: 1855229 Material: 609-STA Datum: 07.09.2015 - Seite 1 von 2 -

Telefon: 0751 3695-0 Telefax: 0751 3695-44 www.tuev-sued.de/is

Sachverständige(r) Marion Watzlawik

TUV®



Ordnungsprüfung, Technische Prüfung

Takeda GmbH

Herr Weidenfelder Byk-Gulden-Str. 2 78467 Konstanz

Standort: Lager Nr. 4 / Tank 34 Takeda GmbH

Robert-Bosch-Str. 8 78224 Singen (Hohentwiel) Bei Rückfragen: Abteilung Dampf und Drucktechnik Telefon: 0751 3695-0 Telefax: 0751 3695-44 E-Mail: is-dd1-rav@tuev-sued.de

TÜV Equipment: 1855230 Passwort Netinform: bxkugdor

Inventar-Nr.: Gefährdungsstufe: maßgebl. WGK: Volumen: Rohrleitung [o/u]: Baujahr: Einbauort: Fabriknummer: Medium:

B 1 11,100 m³ 1 / 2000 Oberirdisch im Gebäude 7013 MIBK

KOST.111250

Besch.ldent-Nr.: Gehört zur Anlage:

1855230-609-STA-20150907 1672251

Die Prüfung konnte mängelfrei abgeschlossen werden.

Bemerkung:

Prüfergebnis: siehe Prüfbescheinigung für das gesamte Lager, EQ 1672251. Der Tank wurde stillgelegt. Die entsprechende Kennzeichung am Tank sowie am Füllstutzen wurde vorgenommen.

Die Aufsichtsbehörde (WHG) erhält eine Kopie dieser Bescheinigung.

Tag der Prüfung: 07.09.2015

Anlage: Objektdatenblatt



Anerkannte VAwS-Sachverständigenorganisation Equipmentnr.: 1855230 Material: 609-STA Datum: 07.09.2015 - Seite 1 von 2 - Telefon: 0751 3695-0 Telefax: 0751 3695-44 www.tuev-sued.de/is

Sachverständige(r) Marion Watzlawik

TUV®

