Diese Bescheinigung ist ohne Unterschrift gültig, wenn im Papier ein Wasserzeichen 'TÜV' sichtbar ist.

Prüfbescheinigung* und Prüfbericht Lagertank mit Ausrüstungsteilen Prüfung der Stilllegung nach §15 BetrSichV* und VAwS



Ordnungsprüfung, Technische Prüfung

Takeda GmbH

Takeda GmbH

Robert-Bosch-Str. 8

OPS/BU H. Weidenfelder Robert-Bosch-Str. 8 78224 Singen (Hohentwiel)

Standort: T8-W22-Lager 2

OPS/BU Herr Weidenfelder

78224 Singen (Hohentwiel)

Bei Rückfragen: Hans-Peter Keipp Telefon: 0171 5667680

Telefax: 0751 3695-44 E-Mail: is-dd1-rav@tuev-sued.de

TÜV Equipment: Passwort Netinform: wt7lyfjm

1669903

Prüfbuch-Nr.:

0122963321868

TÜV-Daten

Gefährdungsstufe: maßgebl. WGK:

C 2

Volumen:

11,100 m³

Rohrleitung [o/u]:

1/

Baujahr:

1997

Einbauort:

Oberirdisch im Gebäude

Fabriknummer:

3312

Medium:

ETHANOL

Besch.Ident-Nr.:

1669903-609-STA-20130430

Gehört zur Anlage:

<u> 1671620</u>

-Anlagendaten J

Die Prüfung konnte mängelfrei abgeschlossen werden.

Bemerkung:

A) Der Tank wurde durch den WHG Fachbetrieb vor Ort ordnungsgeäß gereinigt (Bestätigung lag vor). Der Tank selbst ist geöffnet. Die Füll- und Entnahmeleitungen zum W12 wurden abgetrennt.

Kundendaten

Die Aufsichtsbehörde (WHG) erhält eine Kopie dieser Bescheinigung.

Tag der Prüfung: 30.04.2013

Seite 1 von 2 -

Sachverständige(r) Hans-Peter Keipp

Anlage: Objektdatenblatt

*Zugelassene Überwachungsstelle: Prüfumfang bezieht sich auf §1, Abschnitt 2 Ziffer 4 (Tankanlage)



Prüfbescheinigung* und Prüfbericht Lagertank mit Ausrüstungsteilen Prüfung der Stilllegung nach §15 BetrSichV* und VAwS



Industrie Service

Ordnungsprüfung, Technische Prüfung

Takeda GmbH

OPS/BU H. Weidenfelder

Standort: T7-W22-Lager 2

OPS/BU Herr Weidenfelder

78224 Singen (Hohentwiel)

Robert-Bosch-Str. 8 78224 Singen (Hohentwiel)

Takeda GmbH

Robert-Bosch-Str. 8

Hans-Peter Keipp Telefon: 0171 5667680 Telefax: 0751 3695-44

Bei Rückfragen:

E-Mail: is-dd1-rav@tuev-sued.de

TÜV Equipment: Passwort Netinform:

1669902 uijk4vgm

0122963311872

TÜV-Daten

-Anlagendaten -

Prüfbuch-Nr.:

Gefährdungsstufe:

C 2

maßgebl. WGK: Volumen:

11,100 m³

Rohrleitung [o/u]:

1/

Bauiahr:

1997

Einbauort:

Oberirdisch im Gebäude

Fabriknummer:

3313

Medium:

ETHANOL

Besch.Ident-Nr.:

1669902-609-STA-20130430

Gehört zur Anlage:

1671620

Die Prüfung konnte mängelfrei abgeschlossen werden.

Bemerkung:

A) Der Tank wurde durch den WHG Fachbetrieb vor Ort ordnungsgeäß gereinigt (Bestätigung lag vor). Der Tank selbst ist geöffnet. Die Füll- und Entnahmeleitungen zum W12 wurden abgetrennt.

Kundendaten -

Die Aufsichtsbehörde (WHG) erhält eine Kopie dieser Bescheinigung.

Tag der Prüfung: 30.04.2013

Sachverständige(r) Hans-Peter Keipp

Anlage: Objektdatenblatt

*Zugelassene Überwachungsstelle: Prüfumfang bezieht sich auf §1, Abschnitt 2 Ziffer 4 (Tankanlage)

